

**Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego**

Data :	06. 11. 2014		
Użytkownik :	Godlebskiego 1C, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas 050 G50A	Nr: Fabr	7188528 7000 60101
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr: Fabr	-
Regulator:	Vitotronic 200 KH5	Nr: Fabr	7186317 701 990102
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1,8 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych			
<b>Konserwacja</b>			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		oczyszczono	
Czyszczenie palnika		czyszczono	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		sprawdzono	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		pomiar	
<b>Ustawienia</b>			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora		mbar	stat dysz 25,1   19,8
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju		mbar / bar	1,0   —
Test przełączników / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		85°	
Nastawa temperatury podgrzewacza		52°	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		koryta 1,4 / 26° / 24/h	
Pomiar CO /CO2 ppm / %			
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
<b>Uwagi:</b>			
Gwarancja na wymienione elementy 12-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.			