

Protokół ~~naprawy~~ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	08.05.2015		
Użytkownik :	ul. Godebskiego 1C, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas 050	Nr: Fabr	-
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr: Fabr	-
Regulator:	od pogodowy	Nr: Fabr	-
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1,8 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		sprawdzono	
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		tak	
Czyszczenie palnika		tak	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		sprawdzono	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		pomiar I 20,3mA	
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora	mbar	2215	
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju	mbar / bar	115	-
Test przekaźników / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		75°	
Nastawa temperatury podgrzewacza		50°	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		~	
Pomiar CO /CO2 ppm / %		~	
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
Uwagi:			
<p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			

Pieczęć Firmy Data

TECHNIKA GRZEWCZA
SERWIS
 05-025 Grodzisk Maz., ul. Polna 3
 VIP 118-078-58-64, REGON 010217198
 tel. 0 602 184 238 (2)
 VN0401743