

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	24.09.2015		
Użytkownik:	Godobskiego 1C, Raszyn, Nad Raszynką 9		
Typ kotła :	Vitogas 050 GSOA	Nr: Fabr	7188528 7000 60101
Typ palnika:	Vitocell - V 100 750L	Nr: Fabr	CVA 7196 16 87 00147106
Regulator:	Vitotronic 200 KW5	Nr: Fabr	7186397 701990 102
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		2,0 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		sprawdzono	
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		czyśczenie	
Czyszczenie palnika		czyśczenie	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		sprawdzono	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		pomiar $T > 0,3mA$	
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spójz wentylatora		mbar	23,05
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju		mbar / bar	12,0 / 12,0 -
Test przekaźników / kodowanie regulatora		fala	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		75° / 85° C	
Nastawa temperatury podgrzewacza		52° C / 24h	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		27° C / 24h *	
Pomiar CO / CO2 ppm / %		-	
Wymienione części zamienne		Nr kat.	
<p>Uwagi: Stan licznika pracy 7325 h, 194801 startów Brak usterek w historii.</p> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			

Pieczęć Firmy Data

**Technika GRZEWICZA
SERWIS**
05-825 Grodzisk Maz., ul. Polna 3
NIP 148-078-58-84, REGON 010217193
010404715 328 (2)