

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	26.05.2017		
Użytkownik:	ul. Godebskiego 1C, Raszyn		
Typ kotła :	Vitogas OSD GSOA	Nr. Fabr	7188 528 7000 60 101
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr. Fabr	zintegrowany
Regulator:	Vitotronic 200	Nr. Fabr	KW5
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności			Sprawdzono
Ciśnienie w instalacji grzewczej			1,7 bar
Sprawdzenie połączeń elektrycznych			Sprawdzono
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika			tak
Czyszczenie palnika			tak
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych			Sprawdzono
Sprawdzenie stanu anody magnezowej			pomiar ok
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora	mbar	24,2 / 19,9	
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju	mbar / bar	- / -	
Test przekaźników / kodowanie regulatora			tak
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła			85°
Nastawa temperatury podgrzewacza			55°
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego			~
Pomiar CO /CO2 ppm / %			~
Wymienione części zamienne			Nr kat.
<p>Uwagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola ciśnienia w macieju przepływowym c.o. i c.w.u. 2. Oczyszczenie odmulacza i filtrów c.w.u. 3. 9500 h pracy / 253000 startów palnika 4. Po raz kolejny nie było się do kotłowni - zastawione <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy prawnie eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			

Pieczęć Firmy Data *Spadli*

**TECHNIKA GRZEWICZA
SERWIS**

05-825 Grodzisk Maz. ul. Polna 3
NIP 118-078-58-64, REGON 016217193
tel. 0-602 184 238 (2)